



IMPIANTISTICA MODERNA

di Alessandro Tabone

Impianti elettrici - elettronici - termici - climatizzazione - idraulici - tratt. acque - gas - antincendio

Sede: Via Duca Abruzzi 47 - 93010 Marianopoli CL I

Expo: Via Palermo 158 - 93014 Mussomeli CL I

Tel. 3387538856 3392335691 - Tel. Fax 0934.674438

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

(Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008)

Luogo e data		Numero progressivo di registro
Marianopoli	04-Ottobre-2010	10K07A
Modulo originale per il committente.		

Il sottoscritto Tabone Alessandro titolare dell'impresa "Impiantistica Moderna di Tabone Alessandro" operante nel settore Impianti Tecnologici L.46/90 art.1 comma 1 lett. A-B-C-D-E-G con sede in via Duca Abruzzi n. 47 nel comune Marianopoli (CL-I) - Partita IVA IT01541010854 - Codice Fiscale TBN.LSN 77H08.H792N, iscritta al Registro delle Imprese (R.I.) al N. 1405/2000 ed al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 83367 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Caltanissetta.

Esecutrice dell'impianto:

Controllo, revisione e messa in esercizio impianto elettrico trifase.
Tensione di esercizio 400/230 Volts AC - frequenza 50/60 Hz - I_r(max)=100A - Potenza totale 43,9 kW

Inteso come:

<input type="checkbox"/> Nuovo impianto	<input type="checkbox"/> Trasformazione	<input type="checkbox"/> Ampliamento	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. straordinaria	<input type="checkbox"/> Altro:
---	---	--------------------------------------	--	---------------------------------

Commissionato da:

Cognome e Nome	Via nr sc p int
Comune di Marianopoli	Via Giovanni Pascoli 1
CAP e Comune	Recapito telefonico
93010 Marianopoli CL-I	

Installato nei locali:

Cognome e Nome del proprietario	Via nr sc p int
Comune di Marianopoli - Edificio Scuola Materna "Sorelle Agazzi"	Viale Regione Siciliana
CAP e Comune	Recapito telefonico
93010 Marianopoli CL-I	

In edificio adibito ad uso:

<input type="checkbox"/> Industriale	<input type="checkbox"/> Civile	<input type="checkbox"/> Commercio	<input checked="" type="checkbox"/> Altri usi	<input type="checkbox"/> Scuola Materna
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	---

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dell'art. 6 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e dagli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

X	Rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 da: Ing. Alfonso Pantalena - Ordine degli ingegneri della prov. di Agrigento - Nr iscrizione 555 - Progetto del 04/08/2003
X	Seguita la normativa tecnica applicabile all'impiego: CEI - CEI UNEL
	Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (Art.5 e 6 D.M. 37/2008)
X	Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo seguito le verifiche richieste dalle norme e disposizioni di legge. (Vds allegato)

Allegati obbligatori:


X	Progetto ai sensi degli art. 5 e 7 del D.M. 37/2008
	Relazione tipologica del materiale utilizzato
	Schema di impianto realizzato. (Vds allegato)
	Riferimento a dichiarazione di conformità precedenti o parziali, già esistenti. (Vds allegato)
X	Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi:

- Parere di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.23 della L.R. 21/85 dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta n. 11653/03	
--	--


DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

<p>Timbro</p> <p style="text-align: center;">IMPIANTISTICA MODERNA</p>  <p style="font-size: small;">Via Dacia Abruzzi 47 - 93010 Marianopoli (CL) IT Tel 338 7538856 - 339 2335691 Fax 0934.674435 - Email: alfabone@alice.it Codice Fiscale: TBNLSN77H05H792N Partita IVA: IT0581010053</p>	<p style="text-align: center;">Il dichiarante P. Az. Alessandro Tabone - Rappresentante legale -</p> 
---	---

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: (Responsabilità del committente art. 8 D.M. 37/2008)

Il sottoscritto Comune di Marianopoli Responsabile del Settore Tecnico
~~committente dei lavori sopraindicati~~ DICHIARA di aver ricevuto la presente dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte corredata degli allegati indicati.

Luogo e data	Marianopoli	04-Ottobre-2010	Firma	
--------------	-------------	-----------------	-------	--



IMPIANTISTICA MODERNA ~

di Alessandro Tabone

Impianti elettrici - elettronici - termici - climatizzazione - idraulici - tratt. acque - gas - antincendio

Sede: Via Duca Abruzzi 47 - 93010 Marianopoli CL I

Expo: Via Palermo 158 - 93014 Mussomeli CL I

Tel. 3387538856 3392535691 - Tel. Fax 0934.674438

P.I. 01541010854 - Inscr. CCIAA CL1405/2000 - C.F.: TBNLSN77H08H792N

Numero di riferimento certificato	10K07A	04-Ottobre-2010
Committente	Comune di Marianopoli	

RELAZIONE SCHEMATICA DELL'IMPIANTO

1. FUNZIONE:

L'impianto è stato progettato e realizzato in occasione dei lavori di ristrutturazione locali, adeguamento alla legge 46/90 e abbattimento delle barriere architettoniche nei plessi scolastici materna "Sorelle Agazzi" ed elementare "Giovanni Pascoli", locali commissionati dal Comune di Marianopoli nell'anno 2008.

L'impianto è stato realizzato in locale adibito a scuola materna, per l'utilizzazione della corrente alternata pari a 380 Volts in trifase + neutro, derivata in monofase in seguito a cablaggio interno del quadro, alimentato dalla rete elettrica fornita dall'ente distributore per il normale uso degli apparecchi previsti dalla normativa in vigore con marchiatura CE.

2. COMPONENTI INSTALLATI:

Ogni componente è installato secondo le normative europee in vigore con apposito riferimento schematico stampato sullo stesso e/o secondo i riferimenti di colore dei cavi.

3. MESSA A TERRA:

L'impianto di messa a terra è costituito da n. 04 dispersori di tipo "a croce", zincati a caldo, di lunghezza complessiva non inferiore a 1,5 mt, interrati all'esterno del locale ed ispezionabili a mezzo di appositi pozzetti contrassegnati dall'indicazione apposita.

Tutti i punti di prelievo dell'energia all'interno del locale sono forniti di aggancio a messa a terra secondo la direttiva CEI UNEI 17-45/6 e sono costituiti nei seguenti modi:

in monofase --> L1+N+PE oppure L2+N+PE oppure L3+N+PE dove Sez L1 = Sez N = Sez PE

in trifase --> L1+L2+L3+PE oppure L1+L2+L3+N+PE dove Sez L1 = Sez L2 = Sez L3; Sez N = Sez PE; Sez 1/2 L(1,2,3) = Sez N = Sez PE.

La messa a terra è collegata all'impianto termico (realizzato in rame) con un cavo conduttore di sezione pari a mmq 6,00. La messa a terra non è collegata all'impianto idraulico (realizzato in Pe-x/Al/Pe-x) in quanto non ritenuto conduttore.

4. GRADO DI PROTEZIONE

Il grado di protezione dei punti di prelievo e di interruzione dell'energia è IPX4D (ossia ex IP44).

Nei servizi igienici e nei punti elettrici con distanza inferiore a 2 mt dal flusso acqua, il grado di protezione è IPX5D (ossia ex IP55)

5. TIPOLOGIA DI IMPIANTO

L'impianto è suddiviso per zone: Locale caldaia, locale cucina, locale autoclavi, locali primo piano, locali piano terra.

Gli impianti sono stati progettati per un assorbimento massimo riportato nel progetto unifilare allegato.

IMPIANTISTICA MODERNA

Via Duca Abruzzi 47 - 93010 Marianopoli CL I

Tel. 338 7538856 - 339 2535691

Fax 0934.674438 Email: atabone@imco.it

codice fiscale: TBNLSN77H08H792N
Partita IVA: 01541010854

Il Dichiarante
P. Az. Alessandro Tabone

